



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

CI Nº 176/2023/DIOP/SAAE

Estância(SE), 07 de novembro de 2023

**De: Kenia Costa de Oliveira**  
**Diretoria Operacional**

**Para: CPL**

**Assunto: Esclarecimentos referente ao edital do pregão eletrônico nº 11/2023**

Prezados Senhores,

Referente ao **item 81** (botão de pulso): o botão deverá vir completo com os contatos normais não havendo necessidade de contatos auxiliares, com as seguintes cores: verde, vermelho e preto.

Referente à corrente dos **itens 99 a 102**, seguem abaixo as respectivas informações:

Item 99: Disjuntor tripolar, caixa moldada, 100 A;

Item 100: Disjuntor tripolar caixa moldada, 125 A;

Item 101: Disjuntor tripolar caixa moldada, 250 A;

Item 102: Disjuntor tripolar caixa moldada, 400 A.

Na descrição, está especificada a conexão por Bornes Allen, e não serão aceitos outros métodos de conexão.

Referente ao **item 133**: a faixa de ajuste solicitada é essa mesma de 6,5 a 12A, existente no mercado, e o modelo vai ser de acordo com cada marca.

Referente aos **itens 134 a 137**, serão retiradas as referências de fabricante:

Item 134: Relé térmico de 6,5 a 12 A, marca WEG ou similar;

Item 135: Relé térmico de 14 a 24 A, marca WEG ou similar;

Item 136: Relé térmico de 16 a 25 A, marca WEG ou similar;

Item 137: Relé térmico de 22 a 32 A, marca WEG ou similar.

Atenciosamente,

Kenia Costa de Oliveira

Diretora Operacional