



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 04/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021.06.016

Objeto: Aquisição de hidrômetros multijatos e macromedidores de transmissão magnética

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de pedido de esclarecimento em face do **Pregão Eletrônico nº 04/2021**, cujo objeto é **Aquisição de hidrômetros multijatos e macromedidores de transmissão magnética** requerendo a retirada da exigência de classe metrológica A-V para os lotes 1,2 e 3 descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital e manter somente a classe metrológica B, alegando que a especificação em questão limita a participação de licitantes no certame e afirmando que quase a totalidade das companhias de saneamento estaduais e municipais extinguiram tal exigência.

Eis os fatos.

2. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Preliminarmente, procedeu a Pregoeira com a análise dos pressupostos de admissibilidade a fim de determinar se o presente pedido de esclarecimento atendia aos requisitos estabelecidos pela legislação e normas editalícias. No caso em tela, o presente pedido de esclarecimento foi apresentado via endereço eletrônico (email), estando ainda dentro do prazo estabelecido, em conformidade ao subitem 9.2 do edital, atestando assim a tempestividade e o interesse nas matérias acima elencadas. Dessa forma, decidiu a Pregoeira por adentrar a análise do mérito, com vistas a resguardar a satisfação do interesse público e afastar qualquer mácula do procedimento.

3. DO JULGAMENTO DO MÉRITO

Insurge pedido de esclarecimento para exclusão da característica Classe metrológica A-V para os lotes 1,2 e 3, citadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do edital.

A pregoeira buscou subsídio junto ao Setor Comercial para responder o pedido de esclarecimento, uma vez que, somente o Setor solicitante sabe da real necessidade e as classificações técnicas dos equipamentos e se cabe o aceite do pedido feito pela empresa **AVS Importação e Exportação LTDA.** Desta forma, a diretoria solicitante emitiu resposta, concluindo:

“A descrição redigida no edital “Classe metrológica B-H;A-V”, será mantida, tendo em vista que, temos unidades consumidoras que os hidrômetros são instalados tanto na posição vertical, quanto na posição horizontal, sendo assim, existe a necessidade em adquirir equipamentos que possam



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

atender em ambas posições. Modelo B-H: O hidrômetro trabalha na posição horizontal. Modelo B-H; A-V: O hidrômetro trabalha, tanto na posição horizontal, quanto na posição vertical.”

Desta feita, após análise das razões, prezando pela razoabilidade e pela finalidade do objeto a ser licitado, resolve dar conhecimento ao pedido e **NEGAR-LHE**.

4. DA DECISÃO

Ante o que fora exposto e, após análise das razões pelo setor solicitante, decide a pregoeira pelo **CONHECIMENTO** do pedido de esclarecimento, **NEGANDO-LHE**, conforme razões apresentadas pelo Setor Solicitante em e-mail.

Por fim, publique-se.

Estância/SE, 26 de julho de 2021.

Marília Gabriela Nascimento Montalvão Martins
Pregoeira