



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
Secretaria Municipal dos Serviços Urbanos

Estância, 18 de Dezembro de 2023.

QUESTIONAMENTO DO PROCESSO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023

Questionamento referente as potencias das luminárias de LED

Relatório respondendo ao primeiro questionário referente as potencias das Luminárias de LED:

A empresa levanta um questionamento referente as potencias especificas de cada item.

Embora no processo as potencias são especificas, as empresas podem entregar uma potencia de até 20% a menos que a potencia limite, desde que esteja atendendo as especificações de eficiência, garantia e outras citadas em cada item. Não pode ultrapassar ao limite de potencia estabelecido nos itens do processo.

Da comprovação técnica das Luminárias LED:

As empresas devem atender as descrição técnicas dos itens 10, 11 e 26 como também atender a portaria 62 do INMETRO de fevereiro de 2022 e todos as Luminária devem ter o selo do INMETRO como também deve está certificada com o selo do PROCEL pela ELETROBRAS.

Carlos Alberto dos Santos
Responsavel técnico

Carlos A. dos Santos Cruz
TÉC. EM ELETRÔTÉCNICA
CFT Nº 2714722938
CPF 004.799.675-09